



Ydeevnedeklaration DoP

Nr. 001-CPR-2016

- | | |
|---|--|
| 1. Produktidentifikationskode: | ExiLED M ST LED 22m LP 1t |
| 2. Type, batch eller serienummer: | Delnummer:
290280 |
| 3. Tilsigtet brug: | Sikkerhedsbelysning på ABA sløjfe, til anvendelse i bygninger |
| 4. Navn og kontaktadresse for producent: | Honeywell Life Safety AS
Postboks 3514
3007 Drammen
Norge
e-mail: fire.safety@honeywell.com |
| 5. Navn og kontaktadresse for autoriseret repræsentant: | Ikke relevant |
| 6. System eller systemer til vurdering og verifikation af byggeproduktets ydeevne konstans: | System 1 |
| 7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører et byggeprodukt, der er omfattet af en harmoniseret standard: | |
| Navn og identifikationsnummer for det underrettede organ: | Nemko AS, nr. 0470 |
| har foretaget typetest i henhold til system 1 og har udstedt følgende certifikat vedrørende ydeevne konstans: | 0470-CPR-0034 |
| 8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører et byggeprodukt, hvor der er udstedt en europæisk teknisk bedømmelse: | Ikke relevant |



by Honeywell

9. Erklæret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Performance under fire conditions	Godkendt	EN 54-17:2005 Art.: 5.2 EN 54-18:2005 Art.: 5.1.4
Operational reliability	Godkendt	EN 54-17:2005 Art.: 4 EN 54-18:2005 Art.: 5.1.4
Durability of operational reliability: Temperature resistance	Godkendt	EN 54-17:2005 Art.: 5.4, 5.5 EN 54-18:2005 Art.: 5.3, 5.4
Durability of operational reliability: Vibration resistance	Godkendt	EN 54-17:2005 Art.: 5.9 til 5.12 EN 54-18:2005 Art.: 5.8 til 5.11
Durability of operational reliability: Humidity resistance	Godkendt	EN 54-17:2005 Art.: 5.6, 5.7 EN 54-18:2005 Art.: 5.5, 5.6
Durability of operational reliability: Corrosion resistance	Godkendt	EN 54-17:2005 Art.: 5.8 EN 54-18:2005 Art.: 5.7
Durability of operational reliability: Electrical stability	Godkendt	EN 54-17:2005 Art.: 5.3, 5.13 EN 54-18:2005 Art.: 5.2, 5.12

Produktets ydeevne som identificeret i punkt 1 og 2 er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne i punkt 9. Ansvaret for denne ydeevnedeklarationen påhviler alene den producent, der er identificeret i punkt 4.

Sven-Ingve Rasmussen, R&D Manager

Navn og stilling

Drammen, 25.04.2016

Sted og udstedelsesdato

Underskrift

NORWAY / Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, P.O. Box 3514, 3007 Drammen, Norway

Phone: +47 32 24 48 00

E-mail: fire.safety@honeywell.com

Internet: www.eltek-fs.com