

"Hvordan opretholdes brandsikkerheden ved scenerøg og andre teatereffekter?"



TEATER-, SCENE- OG DISKOTEKSMILJØER

OPTIMER PROJEKTERINGEN AF
BRANDALARMANLÆGGET

I scenemiljøer med røg og andre effekter stilles der store krav til optimal brandsikring, samtidig med at uønskede alarmer og evakuering skal undgås. Retningslinjer fra DBI har indskærpet kravene til et operativt brandalarmsystem også i forbindelse med forskellige sceneshow, hvilket skaber udfordringer for de fleste brandalarmsystemer.

Hvor man tidligere var nødt til at frakoble flere detektorer, detektorzoner eller til og med hele brandalarmanlægget, findes der i dag helt nye muligheder.

"Vores OTG-detektor lader dig gennemføre arrangementet med uændret brandsikkerhed"



TEATERDETEKTOREN

IQ8Quad OTG – kan se forskel på scenerøg og reelle røgpartikler

Høj personlig sikkerhed

Med multikriteriedetektoren OTG er det muligt at opfylde myndighedernes krav til brandsikring i forbindelse med udfordrende scenemiljøer med røg og andre teatereffekter. OTG vil også fungere upåvirket i andre bygninger, hvor der bruges røgmaskine, for eksempel diskoteker og ungdomsklubber. I disse udfordrende miljøer udløses der ikke en alarm for OTG-detektoren, da der ikke udvikles reelle røgpartikler eller CO-gas. OTG giver høj personlig sikkerhed og har høj immunitet over for uønskede alarmer.

Parameterindstilling 3

Med IQ8Quad-detektorserien vælges forhåndsindstillede og brugerdefinerede parameterindstillinger, som er tilpasset netop dit miljø. OTG-detektoren har ni unikke parameterindstillinger, hvoraf en er udviklet specielt til teater-, scene- og diskoteksmiljøer.

Ved at vælge parameterindstilling nr. 3 kan denne detektor se forskel på scenerøg/andre sceneeffekter og reelle røgpartikler.

OTG-detektoren har en levetid på ca. 5 år pga CO-elementet.

VIL DU VIDE MERE OM, HVORDAN DU BRANDSIKRER NETOP DIT MILJØ OPTIMALT?
VORES SÆLGERE ER EKSPERTER INDEN FOR BRANDALARMER OG DETEKTERING.

VÆRD AT VIDE for dig, der projekterer

Præciserende krav fra
DBI:

"Når brandalarmanlæg projekteres i et byggeri, skal anlægget tilpasses den forudsatte brug af bygningen. Når bygningen er i brug, skal brandsikkerheden opretholdes som fastsat ved opførelsen."

- OTG i koncertlokaler:

Løsningen med OTG fungerede udmærket, da Motörhead gav koncert i Oslo Spektrum, takket være detektorens unikke egenskaber.

- OTG i teatermiljøer:

OTG er immun over for teaterøg og har vist sig at være en rigtig god detektor på f.eks. Operahuset på Holmen i København.

©Honeywell Life Safety AS

Postboks 3514, 3007 Drammen

HONEYWELL SECURITY AND FIRE | DENMARK

Tlf: +45 44 94 94 83

www.hls-eltek.dk

Honeywell

