



by Honeywell

**Ydeevnedeklaration
DoP**

Nr. 003-CPR-2013

1. Produktidentifikationskode: Delta Operating Panel (OP)
2. Type, batch eller serienummer: Delnummer:
 - 251150
 - 251150.1
 - 251151.1
 - 251152
 - 251152.1
 - 251152.1-G4S
 - 251153.1
 - 251154.1
 - 251156.1
 - 251157.1
 - 251240
 - 251240.2
 - 251240.3
 - 251241
 - 251242
 - 251250.1
 - 251251.1
 - 251252.1
 - 251261.1
 - 251262.1
 - 251263.1
 - 251269.1
 - 251273
 - 251342
 - 251611
 - 251611.01
3. Tilsigtet brug: Betjeningspanel for branddetektering og brandalarmsystemer for anvendelse i bygninger
4. Navn og kontaktadresse for producent: Honeywell Life Safety AS
Postboks 3514
3007 Drammen
Norge
e-mail: fire.safety@honeywell.com
5. Navn og kontaktadresse for autoriseret repræsentant: Ikke relevant
6. System eller systemer til vurdering og verifikation af byggeproduktets ydeevne konstans: System 1
7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører et byggeprodukt, der er omfattet af en harmoniseret standard:

Navn og identifikationsnummer for det underrettede organ: Nemko AS, nr. 0470

har foretaget typetest i henhold til system 1 og har udstedt følgende certifikat vedrørende ydeevne konstans: 0470-CPD-0024
8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører et byggeprodukt, hvor der er udstedt en europæisk teknisk bedømmelse: Ikke relevant



by Honeywell

9. Erklæret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Performance under fire conditions	Godkendt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 4, 5, 7
Response delay (response time to fire)	Godkendt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 7.1, 7.7, 7.11, 7.12
Operational reliability	Godkendt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Durability of operational reliability, Temperature resistance	Godkendt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.4
Durability of operational reliability, Vibration resistance	Godkendt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.6, 15.7, 15.15
Durability of operational reliability, Electrical stability	Godkendt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.8 to 15.13
Durability of operational reliability, Humidity resistance	Godkendt	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.5, 15.14

Produktets ydeevne som identificeret i punkt 1 og 2 er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne i punkt 9. Ansvaret for denne ydeevnedeklarationen påhviler alene den producent, der er identificeret i punkt 4.

Sven-Ingve Rasmussen, R&D Manager

Navn og stilling

Drammen, 24.06.2013

Sted og udstedelsesdato

Underskrift

NORWAY / Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, P.O. Box 3514, 3007 Drammen, Norway

Phone: +47 32 24 48 00

E-mail fire.safety@honeywell.com

Internet: www.eltek-fs.com