

**Suoritustasoilmoitus
DoP**

Nr. 008-CPR-2013

1. Tuotteen tunnistuskoodi: IVS-2
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero: Osanumero:
254615
254615.01
254616.01
254616.02
254616.03
254616.04
254650.6K
254650.12K
254650.18K
254650.24K
254650.30K
254650.36K
3. Käyttötarkoitus: Kiinteistöihin asennettava äänievakuointijärjestelmä
4. Valmistajan nimi ja osoite: Honeywell Life Safety AS
P.O. Box 3514
N-3007 Drammen
Norway
sähköposti: fire.safety@honeywell.com
5. Valtuutetun edustajan nimi ja osoite: Ei sovelleta
6. Suoritustason pysyvyyden arviointi - ja varmentamisjärjestelmä: Järjestelmä 1
7. Suoritustasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi:
Ilmoitetun laitoksen nimi ja tunnistenumero: Nemko AS, nro 0470
on suorittanut tyyppitestauksen järjestelmän 1 mukaisesti ja antanut seuraavan todistuksen suoritustason pysyvyydestä: 0470-CPD-0029
8. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA), mikäli sellainen on olemassa: Ei sovelleta



by Honeywell

9. Suoritustaso:

Oiennaiset ominaisuudet	Tasot ja/tai luokat	Tuotestandardi
Performance under fire condition	Hyväksytyt	EN 54-16:2008 Art.: 4, 5, 7, 10, 12, 16.5, 16.6, 16.7
Response delay (response time to fire)	Hyväksytyt	EN 54-16:2008 Art.: 7.1, 7.4, 7.8, 12
Operational reliability	Hyväksytyt	EN 54-16:2008 Art.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14
Durability of operational reliability: Temperature resistance	Hyväksytyt	EN 54-16:2008 Art.: 16.4, 16.8
Durability of operational reliability: Impact and vibration resistance	Hyväksytyt	EN 54-16:2008 Art.: 16.11, 16.12, 16.13
Durability of operational reliability: Electrical stability	Hyväksytyt	EN 54-16:2008 Art.: 16.14, 16.15
Durability of operational reliability: Humidity resistance	Hyväksytyt	EN 54-16:2008 Art.: 16.9, 16.10

Vakuutamme, että kohdan 1 ja 2 mukaisesti yksilöity tuote täyttää sille kohdassa 9 ilmoitetut suoritustasot. Tämä suoritustasoilmoitus on myönnetty yksinomaan kohdassa 4 yksilöidyn valmistajan vastuulla.

Sven-ingve Rasmussen, R&D Manager

Nimi ja asema

Drammen, 24.06.2013

Paikka ja aika

Ailekirjoitus

NORWAY / Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, P.O. Box 3514, 3007 Drammen, Norway

Phone: +47 32 24 48 00

E-mail: fire.safety@honeywell.com

Internet: www.eltek-fs.com